

MAT-013 - Elektrischer Strom und elektrische Geräte

Elektrischer Strom und elektrische Geräte

Einsatz	Bei elektrischen Geräten, Feuchträumen, Verlängerungen und Technicarbeiten.
Zielgruppe	Alle Mitarbeitenden, die Kaffeemaschinen, Staubsauger, Kuechengeräte, Buerogeräte oder Werkzeuge nutzen
Dauer / Zeitpunkt	ca. 15-20 Minuten, bei Neueinstellung und mindestens jährlich
Version	v4 - fachlich ausgearbeitete interne Vorlage

Ziele der Unterweisung

- Defekte elektrische Geräte werden erkannt und sofort ausser Betrieb genommen.
- Stromgefahren in Nassbereichen und Kuechen werden vermieden.
- Pruefung, Sichtkontrolle und Meldeweg sind bekannt.

Quellen und Orientierung

- ArbSchG §§ 5, 6, 12 - Gefaehrungsbeurteilung, Dokumentation und Unterweisung.
- DGUV Information 211-005 - Unterweisung als Bestandteil des betrieblichen Arbeitsschutzes.
- BGN Praxishilfen und Unterweisungskurzgespraeche fuer Gastgewerbe und Lebensmittelbetriebe.
- BetrSichV § 12 - Unterweisung bei der Verwendung von Arbeitsmitteln, mindestens jährlich.

Diese Vorlage ersetzt keine betriebliche Pruefung vor Ort. Sie muss mit der konkreten Gefaehrungsbeurteilung, Betriebsanweisungen, Sicherheitsdatenblaettern, Herstellerangaben und betrieblichen Regeln abgeglichen werden.

Unterweisungsinhalte

1. Typische Gefaehrdungen

- Stromschlag durch beschaedigte Kabel, Stecker oder Gehaeuse.
- Brandgefahr durch ueberlastete Mehrfachsteckdosen oder abgedeckte Geraete.
- Stolperstellen durch lose Kabel im Verkehrsweg.

2. Verbindliche Regeln

- Geraete vor Nutzung kurz sichtpruefen: Kabel, Stecker, Gehaeuse, auffaellige Waerme oder Geruch.
- Defekte Geraete kennzeichnen, vom Strom trennen und der verantwortlichen Person melden.
- Keine privaten oder nicht freigegebenen Geraete im Betrieb verwenden.
- Elektrische Reparaturen nur durch befugte Fachpersonen ausfuehren lassen.

3. Besondere Bereiche

- In Bad, Spuelkueche, Kueche und Aussenbereich besondere Vorsicht wegen Feuchtigkeit.
- Kabel nicht quetschen, ueber scharfe Kanten fuehren oder unter Tueren einklemmen.

Betriebliche Kontrollfragen

Pruefpunkt	ja	nein	Bemerkung / Massnahme
Sichtpruefung erklaert			
Defektmeldung geklaert			
Nassbereiche besprochen			
Mehrfachsteckdosen-Regel geklaert			

Unterweisungsnachweis

Betrieb / Bereich	
Unterweisungsthema	
Anlass	Erstunterweisung / Wiederholung / neue Taetigkeit / neues Arbeitsmittel / Vorfall
Datum / Uhrzeit	
Unterweisende Person	
Verwendete Unterlagen	

Behandelte Inhalte / betriebliche Regeln

Nr.	Inhalt	betriebliche Ergaenzung / Rueckfragen
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Teilnehmende

Nr.	Name	Bereich	Unterschrift
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Nr.	Name	Bereich	Unterschrift
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Freigabe / betriebliche Anpassung

geprueft durch	Datum	Unterschrift
naechste Pruefung		